

**SSIGA**

Società svizzera dell'industria  
del gas e delle acque  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

**Ente di certificazione gas**

Società svizzera dell'industria  
del gas e delle acque  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## CERTIFICATO N° 03-118-6 SSIGA

**Titolare del certificato:** SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld  
**Fabbricante:** SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld  
**Rappresentante / Distributore:** SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° 03-118-6 la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Collegamenti, Manicotti tubo  
**Denominazione:** Raccordi risolvibili per tubi metallici SERTO SO  
**Tipi:**

G (Ms) SO	03-118-6/1
M (Ms) SO	03-118-6/2
M (SS) SO	03-118-6/3

voir la liste des types à la page 2

**Base di certificazione:** DIN 3387-1 (2008)  
**Diametro nominale:** DN 6 – 25 (Type G (Ms) SO), DN 6 – 32 (Type M (Ms) SO), DN 6 – 32 (Type M (SS) SO)  
**Connessioni :** Raccordo per le estremità lisce, filettato secondo EN 10226-1  
**Validità:** 31.12.2028  
**Certificazione per:**

- una pressione massima d’esercizio di 5 bar nella rete di distribuzione
- una pressione massima d’esercizio di 16 resp. 25 bar per impianti industriali non filettato secondo EN 10226-1
- tubi metallici con estremità lisce
- gas naturale et gas liquido in fase gas
- una temperatura ambientale di -20°C fino a +60°C

Il committente ha pertanto il diritto d'offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco di certificazione online ZIS Gas).



accreditata secondo:  
SN EN ISO/IEC 17065

**SOCIETA SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE**

Ente di certificazione gas

Javier Fernandez

Responsabile

Zürich, 20.09.2023